



TEST REPORT

우 22829 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동)

TEL (051)464-0771 FAX (051)462-2115

성적서번호 : TAK-2024-057010

접 수 일 자 : 2024년 04월 09일

대 표 자 : 이종수

시험완료일자 : 2024년 05월 22일

업 체 명 : 에스이지이앤씨 주식회사

주 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털2로 34, 622호(가산동, 지밸리더리브스마트타워)

시 료 명 : SEG 공법용 SE-2호(완결재)

시험 결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
압축강도(3일)	MPa	-	1.68	KS L 5105 : 2022(준용)
압축강도(7일)	MPa	-	2.67	KS L 5105 : 2022(준용)
압축강도(28일)	MPa	-	4.45	KS L 5105 : 2022(준용)

* 시험방법 및 시험편 의뢰자 제시

* 배합비 의뢰자 제시

- A액 : B액 = 1 : 1 (부피비)

- A액 = 규산3호 : 물 = 112 : 120 (질량비)

- B액 = SE-2 : 물 = 84 : 172 (질량비)

- 용 도 : 품질관리용

- 비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

Kim Donghee

작성자 : 김동희

Tel : 032-570-9647

Lee Seong-gyu

기술책임자 : 이성규

Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2024년 05월 22일

KTR 한국화학융합시험연구원



위번호 확인용 QR code